


УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комиссий по проведению
оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-2027 года на
территории муниципального образования
Алапаевское


Н.А. Соколова
« 05 » июня 2026г

**ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ОТОПИТЕЛЬНУМУ
ПЕРИОДУ 2026-2027 ГОДА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ**

1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее –Правила).

1.2. Программа разработана в целях обеспечения оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 года муниципального образования Алапаевское.

1.3. Оценка обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027гг., расположенных на территории муниципального образования Алапаевское осуществляется комиссиями в составах, утвержденных постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское.

1.3.1. Комиссии в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 29

ноября 2024 года, регистрационный № 80417 осуществляют оценку обеспечения готовности к отопительному периоду на территории муниципального образования Алапаевское следующих лиц:

1.3.2. теплоснабжающие организациями;

1.3.3. потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках;

1.3.4. управляющие организации, а также товарищества собственников жилья при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;

1.3.5. лица, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.

1.4. В состав комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций включаются представители:

- Администрации муниципального образования Алапаевское;
- единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения;
- Уральского управления Ростехнадзора, уполномоченные на осуществление федерального государственного энергетического надзора и государственного регулирования промышленной безопасности.

1.5. В состав комиссий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) которые приобретают тепловую энергию для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках включаются представители:

- Администрации муниципального образования Алапаевское;
- единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения.

1.6. В состав комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду управляющей организации, а также товариществ собственников жилья при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, лицами, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, включаются представители:

- Администрации муниципального образования Алапаевское;
- единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения;
- департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области;
- газораспределительной организации, осуществляющей аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (по согласованию).

2. Права и обязанности членов комиссии

2.1. Комиссии в своей деятельности руководствуются требованиями законодательства в сфере теплоснабжения, указанными в разделе I настоящей Программы.

2.2. Комиссии состоят из председателя Комиссий, заместителя председателя Комиссий и членов Комиссий.

2.3. Председатель Комиссий утверждает настоящую Программу, определяет сроки и утверждает графики проведения оценки готовности, вносит предложения об изменении состава Комиссий, обеспечивает выполнение принятых решений, определяет сроки выдачи паспортов готовности, распределяет обязанности между членами Комиссий.

2.4. Заместитель Председателя Комиссий исполняет обязанности Председателя Комиссий в его отсутствие.

2.5. Члены Комиссий исполняют распределенные председателем Комиссий обязанности и используют права, определенные Порядком проведения оценки.

2.6. Все члены комиссий при принятии решений обладают равными правами.

2.7. Председатель (заместитель председателя) Комиссий обязан:

- возглавлять Комиссии и руководить ее деятельностью;
- проводить плановые и внеплановые заседания Комиссий;
- координировать работу Комиссий;
- определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

2.8. Члены Комиссий обязаны:

- лично участвовать в заседаниях Комиссий;
- выполнять поручения Комиссий;
- соблюдать установленные Комиссией ограничения на разглашение информации.

- при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания Комиссии.

2.9. Члены Комиссий имеют право:

- участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых Комиссиями, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому Комиссией.

2.10. Замена члена Комиссий допускается только по постановлению Администрации муниципального образования Алапаевское.

3. Порядок проведения оценки обеспечения готовности

3.1. Комиссии в срок не позднее, чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно Приложений №№ 1-3 к Программе уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте Администрации муниципального образования Алапаевское в разделе ЖКХ→ подготовка к ОЗП →«вкладка подготовка к отопительному сезону 2026-2027» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и настоящей программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в Приложениях №№ 1-3 к Программе обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9-11 Правил.

Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду должны быть представлены Комиссии не позднее, первого дня проверки, указанного в Графике.

Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несет руководитель проверяемой организации.

3.2. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссии осуществляют оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

3.3. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссии рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

3.4. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах (Приложение № 4- № 6 к Программе). Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах (Приложение № 4 - № 6 к Программе).

3.5. По результатам расчета индекса готовности устанавливается: уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8; уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

3.5.1. Для лиц, указанных в п. 1.3.2 настоящей Программы, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей,

тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 335-337, абзацев шестого – восьмого пункта 404 пункта 412 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее — Правила № 511) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 Правил № 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия, разработанного в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

3.5.1. Для лиц, указанных в п. 1.3.3-1.3.5 настоящей Программы, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт

3.5.2. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

3.5.3. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

3.6. В отношении объектов потребителей тепловой энергии, указанных в Приложении № 2 и № 3 к Программе, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов потребителей тепловой энергии, расположенных на

территории муниципального образования Алапаевское осуществляется едиными теплоснабжающими организациями (далее – ЕТО), в зону деятельности которых входит соответствующая система теплоснабжения.

В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию указанными потребителями и данными ЕТО, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

Проверка оценочных листов и расчет индекса готовности проводится ЕТО в течение 10 календарных дней с даты предоставления Комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил.

Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) в Комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

В отношении теплоснабжающих организаций, указанных в Приложении № 1 к Программе расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией, изложенной в Приложении № 1 Постановления Администрации муниципального образования Алапаевское от 14.05.2026 № 683 «О создании комиссий по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 года на территории муниципальное образование Алапаевское».

В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются в соответствии с Графиками проведения оценки обеспечения готовности отопительному периоду 2026-2027 годов (Приложение №1- №3 к Программе).

3.7. Действия при неустранении замечаний.

3.7.1. В случае неустранения замечаний лицами, указанными в п. 1.3.2 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные Уральскому управлению Ростехнадзора (органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности).

3.7.2. В случае неустранения замечаний лицами, указанными в п. 1.3.3-1.3.5. настоящей Программы, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные в Департамент государственного жилищного строительного надзора Свердловской области, осуществляющий региональный государственный надзор.

3.8. Фиксация соблюдения требований.

Не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности комиссиями составляется акт по форме приложения № 5 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее – Порядок).

К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

Срок составления акта определяется председателем (заместителем председателя) комиссии исходя из климатических условий, но не позднее 10 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих организаций.

Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) по форме приложения № 6 к Порядку, выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с устранениями замечаний» комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности

подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования Алапаевское в срок до 1 декабря 2026 года.

3.9. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 13 Порядка, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

Приложение № 1

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования Алапаевское

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027 ГГ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

№ п/п	Наименование теплоснабжающей организации	ИНН	Сфера деятельности	Проверяемый объект	Период проведения проверки
1	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»	6677017850	ЕТО	Блочно-модульная котельная пгт.Верхняя Синячиха с подводным газопроводом 0,6 Мпа пгт.Верхняя Синячиха 200 м на север от ориентира ул. Октябрьская 58	01.08.2026-30.08.2026
2				Котельная Центральная с. Арамашево, ул. Молодежная, 1А	01.08.2026-30.08.2026
3				Котельная Центральная п. Бубчиково, ул. Гаражная, 12	01.08.2026-30.08.2026
4				Котельная СОШ пгт. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, 34	01.08.2026-30.08.2026
5				Котельная Монолит пгт.Верхняя Синячиха, ул. Советская, 22	01.08.2026-30.08.2026
6				Котельная Центральная с. Коптелово, ул. Красных Орлов, 44	01.08.2026-30.08.2026

7			Котельная Центральная с. Костино, ул. Чапаева, 34 Б	01.08.2026-30.08.2026
8			Котельная Центральная п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, 19 А	01.08.2026-30.08.2026
9			Котельная Центральная с. Деево, ул. Мира 50А	01.08.2026-30.08.2026
10			Котельная Центральная с. Кировское, ул. Швецова, 18 Б	01.08.2026-30.08.2026
11			Котельная Курортная п. Курорт Самоцвет, ул. Курортная, 31	01.08.2026-30.08.2026
12			Котельная Центральная с. Останино, ул. Молодежная, 4	01.08.2026-30.08.2026
13			Котельная жилого дома с. Нижняя Синячиха, ул. Краснооктябрьская, 2	01.08.2026-30.08.2026
14			Котельная Центральная п. Ельничная, ул. Береговая, 14	01.08.2026-30.08.2026
15			Котельная СОШ п. Ясашная, ул. Клубная, 13	01.08.2026-30.08.2026
16			Котельная СОШ с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, 9а	01.08.2026-30.08.2026
17			Котельная СОШ с. Деево, ул. Ленина 34	01.08.2026-30.08.2026
18			Котельная Д\С с. Нижняя Синячиха, ул. Краснооктябрьская, 19	01.08.2026-30.08.2026
19			Котельная СОШ с. Нижняя Синячиха, ул. Спиридоновская, 47	01.08.2026-30.08.2026
20			Котельная СОШ с. Клевакино, ул. Центральная, 30	01.08.2026-30.08.2026
21			Котельная клуба с. Ялунинское, ул. Мира, 18В	01.08.2026-30.08.2026
22			Котельная клуба с. Ярославское, ул. Матвеева, 18	01.08.2026-30.08.2026

23				Котельная Д/С с. Ярославское, ул. Петровская, 3	01.08.2026- 30.08.2026
24				Котельная Центральная п. Заря, ул. Ленина 10/1	01.08.2026- 30.08.2026
25	ООО «ЭнергоАктив»	6677011110	ЕТО	Котельная Школьная с. Костино, ул. Молодежная №3а	01.08.2026- 30.08.2026
26				Котельная клуба с. Раскатиха, ул. Ленина, 23	01.08.2026- 30.08.2026
27				Котельная д/с, с. Костино, ул. Чапаева 6а	01.08.2026- 30.08.2026
28	ООО «Теплосфера»	6677010212	ЕТО	Котельная д/с и школы с. Невьянское, ул. Ленина 55	01.08.2026- 30.08.2026
29				Котельная ДК с. Деево, ул. Кирова, 4	01.08.2026- 30.08.2026
30				Котельная МУ МЦ «Факел», с. Нижняя Синячиха, ул. Устье 11	01.08.2026- 30.08.2026

Приложение № 2
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-2027 года
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой
энергии муниципального образования
Алапаевское

**ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027гг
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ**

№ п/п	Наименование предприятий, организаций, учреждений	ИНН	Адрес проверяемого объекта	Период проведения проверки	ЕТО, в зону деятельности которого входит соответствующая система теплоснабжения
1	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Деевская	6601006079	МОУ «Деевская СОШ» Свердловская область, Алапаевский район, с.Деево, ул.Ленина, 34	01.07.2026- 30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
2	средняя общеобразовательная школа»		Деевский детский сад Свердловская область, Алапаевский район, с.Деево, ул.Садовая, 14А-1	01.07.2026- 30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»

3	Муниципальное общеобразовательное учреждение	6601005928	ВССОШ № 2 Свердловская область, Алапаевский район, пгт.Верхняя Синячиха, ул.Союзов, 34	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
4	«Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная школа №2 »		Нижнесинячихинская ООШ Свердловская область, Алапаевский район, с.Нижняя Синячиха, ул.Спиридоновская 47	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
5	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кировская средняя общеобразовательная школа »	6601006135	Кировская СОШ, Свердловская область, Алапаевский район, с.Кировское, ул.Школьная, 9	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
6			Детский сад Свердловская область, Алапаевский район, с.Кировское, ул.Совхозная, 1	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
7	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Арамашевская средняя общеобразовательная школа»	6635006493	МОУ "Арамашевская СОШ" Свердловская область, Алапаевский район, с.Арамашево, ул.Школьная, 1	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
8			МДОУ "Арамашевский детский сад" Свердловская область, Алапаевский район, с.Арамашево, ул. Пушкирева, 22	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
9	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Коптеловская средняя общеобразовательная школа имени Дмитрия Никонова »	6601006054	МОУ "Коптеловская СОШ" Свердловская область, Алапаевский район, с.Коптелово, ул.Красных Орлов, 52	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
10			Коптеловский детский сад Свердловская область, Алапаевский район, с.Коптелово, ул.Ленина, 44	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
11	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Останинская средняя общеобразовательная школа »	6601006914	МОУ "Останинская СОШ" Свердловская область, Алапаевский район, с.Останино, ул.Ленина, 14	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
12			Детский сад Свердловская область, Алапаевский район, с.Останино ул.Зеленая, 20	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
13	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Костинская	6600016061	МОУ "Костинская СОШ", Свердловская область, Алапаевский район, с.Костино, ул.Молодежная, 3А	01.07.2026-30.07.2026	ООО «ЭнергоАктив»

14	средняя общеобразовательная школа имени И.А.Мельникова»		Клевакинская ООШ, Свердловская область, Алапаевский район, с.Клевакино, ул.Центральная, 30	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
15	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Невьянская средняя общеобразовательная школа»	6601006657	Голубковская СОШ Свердловская область, Алапаевский район, с.Голубковское, ул.60 лет Октября, 9	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
16			МОУ "Невьянская СОШ", Свердловская область, Алапаевский район, с.Невьянское, ул.Ленина, 55	01.07.2026-30.07.2026	ООО «Теплосфера»
17			Невьянский детский сад,Свердловская область, Алапаевский район, с.Невьянское, ул.Кирова, 27	01.07.2026-30.07.2026	ООО «Теплосфера»
18	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная школа №3»	6601005910	МОУ "Верхнесинячихинская СОШ № 3" Свердловская область, Алапаевский район, пгт.Верхняя Синячиха, ул.Октябрьская, 2А	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
19			Бубчиковская СОШ Свердловская область, Алапаевский район, п.Бубчиково, ул. Ленина, 2	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
20	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Заринская средняя общеобразовательная школа »	6601006671	МОУ "Заринская СОШ", Свердловская область, Алапаевский район, п.Зря, ул.Набережная, 20	01.07.2026-30.07.2026	ООО «ЭнергоАктив»
21			Ясашинская СОШ , Свердловская область, Алапаевский район, п.Ясашная, ул.Клубная,	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
22			МДОУ "Заринский детский сад, Свердловская область, Алапаевский район, п.Заря, ул.Набережная, 13	01.07.2026-30.07.2026	ООО «ЭнергоАктив»
23	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Самоцветная средняя общеобразовательная школа »	6601006030	Самоцветская СОШ Свердловская область, Алапаевский район, п.Курорт Самоцвет, ул.Центральная, 15	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
24			Самоцветский детский сад Свердловская область, Алапаевский район, п.Курорт Самоцвет ул.Центральная, 14	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»

25	Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад «Солнышко»	6601015757	МДОУ "Детский сад "Солнышко" Свердловская область, Алапаевский район, пгт.Верхняя Синячиха, ул.Октябрьская 4 кор.1	01.07.2026- 30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
26			Детский сад "Светлячок" Свердловская область, Алапаевский район, пгт.Верхняя Синячиха, ул.Октябрьская, 20А	01.07.2026- 30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
27			Детский сад "Левушка" Свердловская область, Алапаевский район, пгт.Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 27	01.07.2026- 30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
28			Детский сад "Дюймовочка" Свердловская область, Алапаевский район, пгт.Верхняя Синячиха, ул.Советская, 18А	01.07.2026- 30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
29			Нижнесинячихинский детский сад Свердловская область, Алапаевский район, с.Нижняя Синячиха, ул.Краснооктябрьская, 19	01.07.2026- 30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
30	Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Костинский детский сад»	6601008164	МДОУ "Костинский детский сад", Свердловская область, Алапаевский район, с.Костино, ул.чапаева, 6А	01.07.2026- 30.07.2026	ООО «Теплосфера»
31			Ярославский детский сад Свердловская область, Алапаевский район, с.Ярославское, ул.Петровская, 3	01.07.2026- 30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
32	МКУ «УФКС МО Алапаевское»	6601009489	Свердловская область, Алапаевский район, пгт.Верхняя Синячиха, ул.Октябрьская, 58	01.07.2026- 30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
33			Свердловская область, Алапаевский район, п.Заря, ул.Мичурина, 3	01.07.2026- 30.07.2026	ООО «ЭнергоАктив»
34	МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское	6677005413	Свердловская область, Алапаевский район, пгт.Верхняя Синячиха, ул.Октябрьская,	01.07.2026- 30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
35	ГАУЗ СО «Алапаевская ЦРБ»	6635006422	Детская поликлиника Свердловская область, Алапаевский район, пгт.Верхняя Синячиха, ул.Горького, 50	01.07.2026- 30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»

36			Здание больницы, Свердловская область, Алапаевский район, пгт.Верхняя Синячиха, ул.Октябрьская, 1	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
37			Амбулатория Свердловская область, Алапаевский район, с.Кировское, ул.Ленина, 11	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
38			Амбулатория Свердловская область, Алапаевский район, с.Останино, ул.Советская, 20	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
39			Амбулатория Свердловская область, Алапаевский район, с.Коптелово ул.Ленина, 35	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
40			Амбулатория Свердловская область, Алапаевский район, с.Деево, ул.Мира, 40	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
41			Амбулатория Свердловская область, Алапаевский район, п.Бубчиково, ул.Геологоразведчиков, 5	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
42			Амбулатория Свердловская область, Алапаевский район, с.Костино, ул.Чапаева, 28	03.09.2026-14.09.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
43	МУК "Центральный Дом культуры" МО Алапаевское	6677000711	Бубчиковский Дом культуры Свердловская область, Алапаевский район, п.Бубчиково ул.Ленина 6	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
44			Арамашевский Дом культуры с.Арамашево, ул.Пушкарева 15	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
45			Верхнесинячихинский Дом культуры Свердловская область, Алапаевский район пгт.Верхняя Синячиха, ул. Красной Гвардии 11	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
46			Деевский Дом культуры Свердловская область, Алапаевский район, с.Деево, ул.Кирова, 4	01.07.2026-30.07.2026	ООО «Теплосфера»

47			Ельничный Дом культуры Свердловская область, Алапаевский район, п.Ельничная, ул.Клубная, 17	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
48			Заринский Дом культуры Свердловская область, Алапаевский район, п.Заря, ул.Ленина, 25	01.07.2026-30.07.2026	ООО «ЭнергоАктив»
49			Кировский Дом культуры Свердловская область, Алапаевский район, с.Кировское, ул. Ленина 29А	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
50			Коптеловский Дом культуры Свердловская область, Алапаевский район, с.Коптелово, ул. Ленина, 47	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
51			Костинский Дом культуры Свердловская область, Алапаевский район, с.Костино, Садовая, 2	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
52			Дом культуры п.Курорт Самоцвет Свердловская область, Алапаевский район, п.Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 12	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
53			Останинский Дом культуры, Свердловская область, Алапаевский район, с.Останино, ул.Зелена, 35	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
54			Ялунинский сельский клуб, Свердловская область, Алапаевский район, с.Ялунинское, ул.Мира, 18В	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
55			Ярославский сельский клуб, Свердловская область, Алапаевский район, с.Ярославское. Ул.Матвеева, 18	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
56			Раскатихинский сельский клуб, Свердловская область, Алапаевский район, с.Раскатиha, ул.Ленина, 23	01.07.2026-30.07.2026	ООО «Теплосфера»
57	ГАПОУ СО «Верхнесинячихинский	6635001079	Свердловская обл., Алапаевский район, пгт. Верхняя Синячиха, Октябрьская, 62 корпус 1	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»

	агропромышленный техникум»				
58	ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	66021006664	Свердловская обл., Алапаевский район, пгт. Верхняя Синячиха, ул.Черепановская, 13	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
59	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Верхнесинячихинская детская школа искусств»	6601006230	"Верхнесинячихинская детская школа искусств" Свердловская обл., Алапаевский район, пгт. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 16А	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
60			"Костинская детская школа искусств" Свердловская область, Алапаевский район, с.Костино, ул.Садовая, 7/1	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
61	Муниципальное учреждение культуры	6601009873	Свердловская область, Алапаевский район, пгт.Верхняя Синячиха, ул.Ленина, 23	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
62	«Верхнесинячихинское музейное объединение» МО Алапаевское		Свердловская область, Алапаевский район, с.Костино, ул.Школьная, 5	01.07.2026-30.07.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»

Приложение № 3
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-2027 года
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой
энергии муниципального образования
Алапаевское

**ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНУМУ ПЕРИОДУ 2026-2027гг
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ**

№ п/п	Объекты под управлением	ИНН	Количество проверяемых объектов	Период проведения проверки	ЕТО, в зону деятельности которого входит соответствующая система теплоснабжения
Потребители тепловой энергии (жилищный фонд)					
1	ООО «Региональная жилищная компания»	6677005815	1	1.08.2026- 30.08.2026	ООО «ЭнергоАктив»
2	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	6677007442	14	1.08.2026- 30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское» ООО «ЭнергоАктив»
3	ООО «Управляющая компания «Сервис Плюс»	6677013904	7	1.08.2026- 30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
4	ООО «Гарантирующая управляющая организация «Урала»	6617032187	28	1.08.2026- 30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
5	ТСЖ «Волна»	6677013904	1	1.08.2026- 30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
6	ТСЖ «Волна,14»	6677013904	1	1.08.2026- 30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»

7	ТСЖ «Волна,16»	6677013904	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
8	ТСЖ «Кристалл»	6677013904	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
9	ТСЖ «Кристалл»	6677013904	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
10	ТСЖ «Комфорт Уют22»	6677013904	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
11	ТСЖ «Комфорт,6»	6677005075	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
12	ТСЖ «Комфорт,20»	6677013904	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
13	ТСЖ «Комфорт, 24»	6677013904	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
14	ТСЖ «Комфорт, 25»	6677013904	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
15	ТСЖ «Надежда»	6677007509	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
16	ТСЖ «Малахит»	6601010565	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
17	ТСЖ «Малахит,48»	6677005082	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
18	ТСЖ «Солнечный дворик»	6677007570	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
19	ТСН «ТСЖ Спутник»	6677009802	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
20	ТСЖ «Мечта»	6677007107	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
21	ТСЖ «Рассвет»	6677007146	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
22	ТСЖ «Орбита»	6677004988	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
23	ТСЖ «Победа»	6677009520	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»

24	ТСЖ «Ленинский»	6677006576	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
25	ТСЖ «Ленинский»	6677006576	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
26	ТСН "ТСЖ Калинка 60"	6677019166	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
27	ТСН "ТСЖ Калинка 63"	6677019159	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
28	ТСЖ «Волна17»	6677013904	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
29	ТСЖ «Комфорт»	6677002050	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
30	ТСН "Наш дом"	6677012530	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
31	ТСН "Лазурит"	6677018162	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
32	ТСН "Горизонт"	6677012393	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
33	ТСН "Октябрьская 5"	6677016172	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
34	ТСН "ТСЖ Форум"	6677019208	1	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
35	ТСЖ "Деевское"	6601013855	3	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
36	МКД НУ п.Бубчиково		5	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
37	МКД НУ с.Арамашево		5	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
38	МКД НУ пгт.Верхняя Синячиха		8	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское»
39	МКД НУ п.Заря		9	1.08.2026-30.08.2026	ООО «ЭнергоАктив»
40	МКД НУ с.Костино		10	1.08.2026-30.08.2026	МУП «Тепловые сети МО Алапаевское» ООО «ЭнергоАктив»

Приложение № 4

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования Алапаевское

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду
муниципального образования

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$I_{\text{мо}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,65 + K_{\text{оценка}} * 0,35$		
1	Выполнить требования, установленные частью 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 8.1 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,65	K _{закон о тепл}	$K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{порядок}} * 0,4 + K_{\text{схем}} * 0,3 + K_{\text{бесхоз}} * 0,3$		

1.1	Иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (пункт 1 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденный (актуализированный) порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (подпункт 8.3.1 пункта 8 Правил)	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании	0,4	К _{порядок}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2	Иметь утвержденную актуализированную схему теплоснабжения в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденная актуализированная схема теплоснабжения, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 (подпункт 8.3.2 пункта Правил)	Показатель наличия утвержденной актуализированной схемы теплоснабжения	0,3	К _{схем}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.3	Обеспечить подготовку к отопительному периоду бесхозных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6.4 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении не определена организация по содержанию и	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 Правил, и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению	Показатель подготовки к отопительному периоду бесхозных объектов теплоснабжения	0,3	К _{бесхоз}	При отсутствии бесхозных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозного объекта теплоснабжения К _{бесхоз} принимается равным 1.		

	обслуживанию (пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	готовности к отопительному периоду бесхозных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6.1 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении (подпункт 8.3.3 пункта 8 Правил)				При наличии бесхозных объектов теплоснабжения, для которых определена организация по содержанию и обслуживанию $K_{бесхоз}$ принимается равным 1. Если для бесхозных объектов не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание, расчет $K_{бесхоз}$ ведется в соответствии с Приложением к оценочному листу для расчета показателя подготовки бесхозных объектов теплоснабжения, которым не определена организация, осуществляющая содержание и обслуживание		
2	Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в	Выданные акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктом 8.2 пункта 8 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил)	Показатель оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Правил	0,35	$K_{оценка}$	$K_{оценка} = \frac{n_{актов}}{n_{всего}} * I_{порядок}$		
2.1	подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234			-	$I_{порядок}$	При соблюдении Порядка $I_{порядок}$ принимается равным 1. При не соблюдении Порядка $I_{порядок}$ принимается равным 0.		
2.2				-	$n_{актов}$	Количество теплоснабжающих и теплосетевых		

	(далее - Порядок) (подпункт 8.2 пункта 8 Правил)					организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, прошедших оценку готовности и получивших акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду		
2.3				-	П всего	Количество теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, всего (информация о количестве должна соответствовать схемам теплоснабжения)		

Приложение № 5

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования Алапаевское

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих, теплосетевых организаций

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$I_{\text{тсо}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,9 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,05$		
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	$K_{\text{закон о тепл}}$	$K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{функ}} * 0,05 + K_{\text{режим.налад}} * 0,01 + K_{\text{качест}} * 0,01 + K_{\text{комм.учет}} * 0,01 + K_{\text{кач.строит}} * 0,25 + K_{\text{надеж}} * 0,65 + K_{\text{резерв}} * 0,01 + K_{\text{порядок}} * 0,01$		

	ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):							
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	$K_{\text{функц}}$	$K_{\text{функц}} = K_{\text{шт}} * 0,1 + K_{\text{согл}} * 0,1 + K_{\text{дисп}} * 0,1 + K_{\text{перечень}} * 0,1 + K_{\text{эксп/произв.инстр}} * 0,1 + K_{\text{знаний}} * 0,1 + K_{\text{обуч}} * 0,1 + K_{\text{отв}} * 0,1 + K_{\text{охр.труда}} * 0,1 + K_{\text{трен}} * 0,1$		
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	$K_{\text{шт}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	$K_{\text{согл}}$	$K_{\text{согл}} = N_{\text{согл}} / N_{\text{всего РСО в системе т/сн}}$		

1.1.2.1		требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением	Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	-	N _{согл}	Фактическое значение		
1.1.2.2		Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	Количество организаций всего в системе теплоснабжения	-	N _{всего РСО в системе} т/сн	Фактическое значение		
1.1.3		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <1> (далее - Правила N 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	K _{дисп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной	0,1	K _{перечень}	$K_{\text{перечень}} = K_{\text{перечень ОПО}} * 0,5 + K_{\text{перечень не ОПО}} * 0,5$		

		инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 2 (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511 (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования					
1.1.4.1			Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	К _{перечень ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4.2			Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	К _{перечень неОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.5		Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	К _{эспл/произв.инстр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)						
1.1.6		Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктами 70, 71 Правил N 511, и (или) копии удостоверений	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,1	$K_{\text{знаний}}$	$K_{\text{знаний}} = K_{\text{пров зн не ОПО}} * 0,5 + K_{\text{пров зн ОПО}} * 0,5$		
1.6.1.1		о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической	0,5	$K_{\text{пров зн не ОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	эксплуатации тепловых энергоустановок					
1.6.1.2		Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	0,5	К _{пров зн ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.7	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	К _{обуч}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.8	Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,1	$K_{\text{отв}}$	$K_{\text{отв}} = K_{\text{отв неОПО}} * 0,5 + K_{\text{отв ОПО}} * 0,5$		
1.1.8.1	оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	$K_{\text{отв неОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.8.2		Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении	0,5	$K_{\text{отв ОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО					
1.1.9	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,1	К _{охран.труда}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.10	Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил N 511 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок	0,1	К _{тренин}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок					
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	$K_{\text{режим.налад}}$	$K_{\text{режим.налад}} = K_{\text{темпл.граф}} * 0,5 + K_{\text{режим.карт}} * 0,5$		
1.2.1		Разработанные и утвержденные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 Правил N 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	$K_{\text{темпл.граф}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения,	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний	0,5	$K_{\text{режим.карт}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил N 511 (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт					
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	K _{качест}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и	0,01	K _{комм.учет}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	(пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)	реализуемой тепловой энергии					
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой	Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил N 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту,	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и	0,25	K _{кач.строит}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил N 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта					
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.23 - 9.3.29 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	$K_{надеж}$	$K_{надеж} = K_{освид} * 0,01 + K_{обслед} * 0,05 + K_{дым.труб} * 0,05 + K_{испыт} * 0,01 + K_{гидр} * 0,4 + K_{шурф} * 0,01 + K_{очист.промыв} * 0,4 + K_{электр.сопр} * 0,01 + K_{насос\ стан} * 0,01 + K_{топл} * 0,03 + K_{матер} * 0,01 + K_{страх} * 0,01$		

1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0,01	К _{освид}	$K_{освид} = K_{освид \text{ не ОПО}} * 0,5 + K_{освид \text{ ОПО}} * 0,5$		
1.6.1.1			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	К _{освид не ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.1.2			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности,	0,5	К _{освид ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил N 511; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации					
1.6.2		Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил N 511 (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	K _{обслед}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.3		Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил N 511 отражены результаты наблюдений за	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим	0,05	K _{дым.труб}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не		

	техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб			эксплуатирует источники теплоснабжения, $K_{\text{дым.труб}}$ принимается равным 1.		
1.6.4	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356 Правил N 511 (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	0,01	$K_{\text{испыт}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, $K_{\text{испыт}}$ принимается равным 1		

1.6.5	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил N 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	K _{гидр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, K _{гидр} принимается равным 1		
1.6.6	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил N 511 (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,01	K _{шурф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, K _{шурф} принимается равным 1		
1.6.7	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337 , абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил N 511 (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	K _{очист.промыв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.6.8	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил N 511 (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	$K_{\text{электр.сопр}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, $K_{\text{электр.сопр}}$ принимается равным 1		
1.6.9	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил N 511 (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	$K_{\text{насос.стан}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.10	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти	Показатель наличия запаса топлива не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,03	$K_{\text{топл}}$	$K_{\text{топл}} = K_{\text{догтопл}} * 0,5 + K_{\text{запаст}} * 0,5$		
1.6.10.1		Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0,5	$K_{\text{догтопл}}$	$K_{\text{догтопл}} = 1$, если подтверждено наличие договоров $K_{\text{догтопл}} = 0$, если не подтверждено наличие договоров		
1.6.10.2		Показатель подтверждения наличия запаса топлива не менее	0,5	$K_{\text{запаст}}$	$K_{\text{запаст}} = 1$, если $\text{Запас}_{\text{факт}} \geq \text{Запас}_{\text{нормат}}$		

	или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 <5> (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	утвержденных нормативов запасов топлива			$K_{\text{запас}} = 0$, если $\text{Запас}_{\text{факт}} < \text{Запас}_{\text{нормат}}$		
1.6.10.2.1		Фактический объем запаса топлива, тысячи тонн	-	$\text{Запас}_{\text{факт}}$	Фактическое значение		
1.6.10.2.2		Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тысячи тонн	-	$\text{Запас}_{\text{нормат}}$	Фактическое значение		
1.6.11	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил N 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	$K_{\text{матер}}$	$K_{\text{матер}} = \frac{K_{\text{инвент}}}{K_{\text{перечня}}}$		
1.6.11.1			-	$K_{\text{инвент}}$	Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно последней инвентаризации		
1.6.11.2			-	$K_{\text{перечня}}$	Количество запасов		

	механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <6> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)				материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно перечню		
1.6.12	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	К _{страх}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)						
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <7>, построенных для реализации мероприятий	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения	0,01	К _{резерв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)						
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил N 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <8> , порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0,01	К _{порядок}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)						
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	K _{предп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		Не заполняется

	абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)						
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	К _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Приложение № 6
к Программе проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-2027 года теплоснабжающих и
теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии
муниципального образования Алапаевское

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие
установки, которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность),
теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках,
управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных
специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с
которыми в соответствии с [частью 1 статьи 164](#) Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы
отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято
решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ
управления не реализован

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$I_{\text{потр}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,85 + K_{\text{жил. фонд}} * 0,06 + K_{\text{газ}} * 0,02 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,02$		
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	$K_{\text{закон о тепл}}$	$K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{безопасн}} * 0,8 + K_{\text{режим}} * 0,03 + K_{\text{задолж}} * 0,15 + K_{\text{учет}} * 0,02$		

	теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):							
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	$K_{\text{безопасн}}$	$K_{\text{безопасн}} = K_{\text{промыв}} * 0,31 + K_{\text{гидр}} * 0,31 + K_{\text{арм}} * 0,01 + K_{\text{отв}} * 0,01 + K_{\text{испыт}} * 0,31 + K_{\text{перечень}} * 0,01 + K_{\text{экспл/произв.инстр}} * 0,01 + K_{\text{паспорт.тепл.пункт}} * 0,01 + K_{\text{шт}} * 0,01 + K_{\text{регул.темпер}} * 0,01$		
1.1.1		Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки	0,31	$K_{\text{промыв}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <1> (далее - Правила N 511) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)						
1.1.2		Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	К _{гидр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.3		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности)	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	К _{арм}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)						
1.1.4		Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	К _{отв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)					
1.1.5	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0,31	К _{испыт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.6	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для	Показатель наличия перечня производственных инструкций для	0,01	К _{перечень}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

	инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511 (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО					
1.1.7	Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	К _{экспл/произв.инстр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.8	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил N 511, а также	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних	0,01	К _{паспорт.тепл.пункт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам					
1.1.9	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	К _{шт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.10	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	К _{регул.темпер}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511 (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)						
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	$K_{\text{режим}}$	$K_{\text{режим}} = K_{\text{врез}} * 0,5 + K_{\text{тех.готов}} * 0,5$		
1.2.1		Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	$K_{\text{врез}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	$K_{\text{тех.готов}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0,15	$K_{\text{задолж}}$	$K_{\text{задолж}} = K_{\text{договор}} * 0,05 + K_{\text{свер}} * 0,95$		
1.3.1		Копии заключенных	Показатель наличия	0,05	$K_{\text{договор}}$	Наличие - 1		

	части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности			Отсутствие - 0		
1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	К _{свер}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	К _{учет}	$K_{\text{учет}} = K_{\text{провер.уз.уч}} * 0,5 + K_{\text{провер.кип}} * 0,5$		
1.4.1	требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	К _{провер.уз.уч}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	(пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)						
1.4.2		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	K _{провер.кип}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	K _{жил.фонд}	$K_{\text{жил.фонд}} = K_{\text{контур}} * 0,7 + K_{\text{дезинф}} * 0,3$		
2.1	утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	K _{контур}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем	0,3	K _{дезинф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 , оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)	теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы					
3	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по	0,02	$K_{\text{газ}}$	$K_{\text{газ}} = K_{\text{дым.вент}} * 0,5 + K_{\text{догов.тех.обсл}} * 0,5$		

	постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования	техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (подпункт 11.5.18 пункта 11 Правил)	газоснабжению					
3.1			Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	К _{дым.вент}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
3.2	при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)		Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	К _{догов.тех.обсл}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	К _{предп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		Не заполняется

	наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 6, 32, 35, 59, 60, 66, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 337, 375, 393, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 409, 412, 435 - 439, 446 - 448, 450 Правил N 511, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)						
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	К _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

