



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2024 г.

№ 783

г. Алапаевск

**Об утверждении технического задания на разработку или корректировку
инвестиционных программ по водоснабжению и (или) водоотведению
по муниципальному образованию Алапаевское на 2025- 2030 годы,
для ресурсоснабжающей организации МУП «Коммунальные сети»**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 25.11.16 № 995 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения в административных границах муниципального образования Алапаевское на 2016 год и на период до 2028 года», (с актуализацией (корректировкой) от 08.04.2021 № 298, от 04.08.2021 № 652, от 16.05.2023 № 127), руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на разработку или корректировку инвестиционных программ по водоснабжению и (или) водоотведению по муниципальному образованию Алапаевское на 2025 - 2030 годы, для ресурсоснабжающей организации МУП «Коммунальные сети», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

3. Отделу межведомственного взаимодействия, обеспечения деятельности Администрации муниципального образования Алапаевское и территориальных органов (Е.М. Климина) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Алапаевское.

4. Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 21.11.2022 № 244 «Об утверждении технического задания на разработку или корректировку инвестиционных программ по водоснабжению и (или) в водоотведении по муниципальному образованию Алапаевское на 2023-2025 годы» считать утратившим силу.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы муниципального образования Алапаевское по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи Н.А. Соколову.

Глава муниципального образования
Алапаевское



О.Р. Булатов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
муниципального образования
Алапаевское

от 14 июня_ 2024 года №783

«Об утверждении технического
задания на разработку или
корректировку инвестиционных
программ по водоснабжению и (или)
водоотведению
по муниципальному образованию
Алапаевское на 2025- 2030 годы,
для ресурсоснабжающей организации
МУП «Коммунальные сети»»

Техническое задание на разработку или корректировку инвестиционных программ по водоснабжению и (или) водоотведению по муниципальному образованию Алапаевское на 2023 - 2025 годы,
для ресурсоснабжающей организации МУП «Коммунальные сети»

Наименование	Показатели
1	2
Нормативно-правовое обоснование	1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 5. Постановление Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 215-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия по согласованию, утверждению и корректировке инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами и программ газификации, реализуемых за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, и осуществлению контроля за их исполнением»; 6. Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 17.09.2015 № 168 «Об утверждении рекомендуемой формы

	предоставления инвестиционной программы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, а также рекомендуемые формы для предоставления отчетов» (с изменениями от 28.03.2017 № 100) (далее – Приказ Министерства); инструкция по заполнению отчета по форме, утвержденной Приказом Министерства; 7. Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 28.03.2017 № 101 «О несении изменений в Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 07.04.2016 № 77 «Об утверждении формы, предоставляемой для утверждения инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения». 8. Постановление администрации муниципального образования Алапаевское от 25.11.16 № 995 « Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения в административных границах муниципального образования Алапаевское на 2016 год и на период до 2028 года» (с актуализацией (корректировкой) от 08.04.2021 № 298, от 04.08.2021 № 652, от 16.05.2023 № 127). 9. Постановление Федеральной службы на надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы	Цели реализации инвестиционной программы: 1. Повышение надежности и качества предоставления услуг по холодному водоснабжению и водоотведению на территории МО Алапаевское; 2. Обеспечение гарантированного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения не подключенных, строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства на территории МО Алапаевское. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы: 1. Внедрение энергосберегающих технологий для снижения энергозатрат при реализации основной деятельности; 2. Снижение негативного воздействия производственной деятельности ресурсоснабжающих организаций на окружающую среду за счет внедрения новых технологий очистки воды и стоков, а также санации системы водоснабжения и водоотведения;

	3. Снижение аварийности и процента износа систем коммунальной инфраструктуры; 4. Снижение потерь на сетях водоснабжения; 5. Учет мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие установленным требованиям в случае получения уведомления территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области о несоответствии средних уровней показателей проб питьевой воды после водоподготовки нормативам качества питьевой воды по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой воды.
Требования к содержанию инвестиционной программы	Требования к содержанию инвестиционной программы установлены: 1. ст.40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении»; 2. разделом III. Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»
Характеристика существующего состояния централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения	Характеристика существующего состояния централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Алапаевское, по состоянию на 01.01.2024: 1. Холодное водоснабжение 1.1. Водозаборы, ед. - 27 1.2. Насосные станции, ед. – 21 1.3. Сети водопроводные, км. – 132,2 из них ветхие, км. – 77,7 (58,77%) 2. Водоотведение 2.1. Канализационные насосные станции, ед. – 3 2.2. Очистные сооружения канализации, ед. – 2 2.3. Пропускная способность, т. куб. м/с – 6,6 2.1. Сети канализации, км. – 21,5 из них ветхие, км. – 18,1 (84,25)
Перечень мероприятий по модернизации реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	Приложение № 1 к техническому заданию
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	Приложение № 2 к техническому заданию

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижения риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Приложение № 3 к техническому заданию
Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижения риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Приложение № 4 к техническому заданию
Источники финансирования инвестиционной программы	Источники финансирования инвестиционной программы: 1. Средства, учтенные в тарифе; 2. Финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение); 3. Финансовые средства, определяемые в ходе реализации инвестиционной программы. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы должен быть достаточным для финансирования мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, но не превышать укрупненные нормативы цены создания различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Заказчик, разработчик (и), сроки разработки и реализации инвестиционной программы	1. Заказчик инвестиционной программы - Администрация муниципального образования Алапаевское; 2. Разработчик технического задания – МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления»; 3. Разработчики инвестиционной программы –

	МУП «Коммунальные сети; 4. Срок разработки или корректировки инвестиционной программы - в течение трех месяцев с даты утверждения технического задания; 5. Срок разработки плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласование его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор – до 01.08.2024 6. Срок реализации инвестиционной программы - 2025 - 2030 годы
Порядок согласования инвестиционной программы	Проект инвестиционной программы, расчет финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать с Администрацией муниципального образования Алапаевское
Порядок внесения изменений в техническое задание	Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе муниципального образования Алапаевское, или разработчика инвестиционной программы. Основания для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание: - принятие или внесение изменений в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Алапаевское; - принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития муниципального образования Алапаевское и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания; - внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерно-технической инфраструктурой. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП «Коммунальные сети», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе муниципального образования Алапаевское, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.
Управление реализацией инвестиционной программы, система организации контроля за исполнением инвестиционной программы	Контроль за реализацией инвестиционной программы, целевым и эффективным использованием выделенных средств, выполнением объемов запланированных работ и их качеством осуществляет разработчик технического задания – Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления»

Приложение № 1

к техническому заданию на разработку или
корректировку инвестиционных программ
по водоснабжению и (или) водоотведению
по муниципальному образованию Алапаевское
на 2025 - 2030 годы, для ресурсоснабжающей
организации МУП «Коммунальные сети»

**Перечень мероприятий по модернизации реконструкции и (или) капитальному
ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или)
водоотведения**

Срок выполнения: 2025-2030 годы

№ п/ п	Мероприятие	Протяженность сетей в однотрубном исчислении, км.		Диаметр условного прохода трубопроводов после реализации, мм.		Аварийность системы коммунальной инфраструктуры, %		Потери, %	
		до реализа ции	после реализа ции	мини маль ный	макси маль ный	до реализ ации	после реализ ации	до реализ ации	после реализ ации
1	Модернизация участка водопроводной сети с. Арамашево, Алапаевского района, Свердловской области по ул. Молодежная, Пушкарева от ул. Школьной	0,53	0,53	32	50	80	20	35	10
2	Модернизация участков квартального водопровода пгт. Верхняя Синячиха, Алапаевского района, Свердловской области от колодца на магистральном водоводе (левая нитка) до жилого дома № 2 по ул. Октябрьская с вводами в жилой дом № 3 и № 2	0,317	0,317	63	160	87	20	40	10
3	Модернизация части участка магистрального водопровода в двухтрубном исполнении пгт. Верхняя Синячиха, Алапаевского района, Свердловской области от фильтровальной станции второго подъема (ул. Полевая, 6а) до камеры у водонапорной башни (ул. Восточная, д.6)	1,442	1,442	280	280	87	20	40	10
4	Модернизация части участка водопровода пгт. Верхняя Синячиха, Алапаевского района, Свердловской области от КНС до СОС с вводами здания	0,437	0,437	63	110	85	20	35	10
5	Модернизация участка	0,019	0,019	90	90	95	20	35	10

	водопровода пгт. Верхняя Синячиха, Алапаевского района, Свердловской области, ввод в жилой дом № 25 по ул. Октябрьская								
6	Модернизация участка водопровода пгт. Верхняя Синячиха, Алапаевского района, Свердловской области, ввод в жилой дом № 26 по ул. Октябрьская	0,034	0,034	90	90	80	20	35	10
7	Модернизация части (от колодца у дома № 25 до колодца у дома № 20) участка кольцевого (квартального) водопровода пгт. Верхняя Синячиха, Алапаевского района, Свердловской области (у футбольного поля) до колодца у дома № 20 по ул. Октябрьская	0,187	0,187	160	160	75	20	35	10

Приложение № 2
к техническому заданию на разработку или
корректировку инвестиционных программ
по водоснабжению и (или) водоотведению
по муниципальному образованию Алапаевское
на 2025 - 2030 годы, для ресурсоснабжающей
организации МУП «Коммунальные сети»

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование централизованной системы	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
Холодное водоснабжение	1. Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам (%) – 0,01; 2. Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам (%) – 0,1; 3. Аварийность централизованных систем водоснабжения (ед./100км) – 0,3 4. Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене (%) – 30; 5. Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года (%) – 99; 6. Уровень потерь воды при транспортировке (%) – 10; 7. Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета (%) – 98 8. Удельный расход электрической энергии на 2 водозаборных сооружениях, работающих одновременно (кВтч/м3) – 1,7 9. Перечень контролируемых показателей из базы данных расширенных исследований, в соответствии с п. 8 приложения № 2 к СанПиН 2.1.3684-21: 9.1. Вещества 1 и 2 класса опасности, концентрации которых в воде источника водоснабжения составляют 0,1 и более долей от ПДК; 9.2. Вещества 3 и 4 классов опасности, нормируемые по санитарно- токсикологическому признаку вредности, концентрации которых в воде источника водоснабжения составляют 0,5 и более доле от ПДК 10. Минимальное количество исследуемых проб воды в зависимости от вида источника водоснабжения, позволяющее обеспечить равномерность получения информации о качестве воды в течение года, принимается: - для подземных источников – 4 пробы в год, отбираемых каждый сезон (весенний, летний, осенний, зимний); - для поверхностных источников – 12 проб в год, отбираемых ежемесячно. При необходимости получения дополнительной

	информации о химическом составе воды и динамике концентраций присутствующих в ней веществ количество исследуемых проб воды и их периодичность могут быть увеличены. При проведении расширенных исследований применяются универсальные физико-химические методы исследования водных сред, позволяющие получить дополнительную информацию о химическом составе воды.
Водоотведение	1. Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года (%) – 99; 2. Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод (%) – 100; 3. Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод (кВтч/м³) – до 2,2

Приложение № 3
к техническому заданию на разработку или
корректировку инвестиционных программ
по водоснабжению и (или) водоотведению
по муниципальному образованию Алапаевское
на 2025 - 2030 годы, для ресурсоснабжающей
организации МУП «Коммунальные сети»

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и
(или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного,
природного характера и террористических актов, по предотвращению
возникновения аварийных ситуаций, снижения риска и смягчению последствий
чрезвычайных ситуаций

Срок выполнения: 2025-2030 годы

№ п/п	Мероприятие	Основные технические характеристики объекта			
		Проект, ед.		Протяженность ограждения, км.	
		До реализации мероприяти я	После реализации мероприятия	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
1	Разработка проекта и обустройство ЗСО водозабора п. Ельничная, Алапаевского района. Свердловской области	0	1	0	0,35
2	Разработка проекта и обустройство ЗСО водозабора ст. Самоцвет, Алапаевского района. Свердловской области	0	1	0	0,35
3	Разработка проекта и обустройство ЗСО водозабора с. Костино, Алапаевского района. Свердловской области	0	1	0	0,35
4	Разработка проекта и обустройство ЗСО водозабора д. Кулига, Алапаевского района. Свердловской области	0	1	0	0,35
5	Разработка проекта и обустройство ЗСО водозабора д. Косяково, Алапаевского района. Свердловской области	0	1	0	0,35

Приложение № 4

к техническому заданию на разработку или корректировку инвестиционных программ по водоснабжению и (или) водоотведению по муниципальному образованию Алапаевское на 2025 - 2030 годы, для ресурсоснабжающей организации МУП «Коммунальные сети»

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижения риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

1. Обеспечение водозабора резервным источником водоснабжения.
2. При выходе из строя линии водовода от водозабора до станции очистки воды, предусмотреть возможность налива (разбора) воды на территории водозабора в передвижную тару (автоцистерны и другую тару) для доставки (развоза) населению, проживающего на территории муниципального образования Алапаевское.
3. Предусмотреть порядок и средства ликвидации возможного загрязнения системы водоснабжения.
4. Предусмотреть противопожарные мероприятия по защите водозабора от природных пожаров.
5. Предусмотреть мероприятия по защите объектов коммунальной инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению от подтопления (затопления) в период прохождения паводковых вод.
6. Предусмотреть ограждения зоны санитарной охраны (ЗСО).